



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ПБ02.Н.00002

ЗАЯВИТЕЛЬ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройпанель. Торговый дом"

Адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Колтуши, дер. Аро, д. 2

ОГРН: 1027804186794

Тел./факс: (812) 334-81-14, 334-81-15

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройпанель. Торговый дом"

Адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Колтуши, дер. Аро, д. 2

ОГРН: 1027804186794

Тел./факс: (812) 334-81-14, 334-81-15

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал), ОГРН: 1025000508610

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35, аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ02,

уполномочен Некоммерческим партнерством "Национальная академия наук пожарной безопасности" МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Код ОК 005 (ОКП):

52 8423

Наименование продукции: конструкции (стеновые несущие) из панелей

металлических трехслойных с утеплителем из минераловатных плит:

МП 50; МП 60; МП 80; МП 100; МП 120; МП 150; МП 180; МП 200;

МП 250; МП 300 (ширина панелей: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1150,

1190, 1200 мм), СТО 48936128-001-2007.

Серийный выпуск

Код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 48936128-001-2007 (п.п. 5.1.9, 8.12): предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94:

ЕI 30 – для конструкций из панелей МП 50;

ЕI 45 – для конструкций из панелей МП 60; МП 80;

ЕI 90 – для конструкций из панелей МП 100;

ЕI 150 – для конструкций из панелей МП 120, МП 150, МП 180, МП 200, МП 250, МП 300

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет по испытаниям № 1324-11 С от 11.01.2012,

ФГУ ВНИИПО МЧС России (НИЦ ПБ, Санкт-Петербургский филиал), аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН10,

уполномочен Некоммерческим партнерством "Национальная академия наук пожарной безопасности" МЧС России.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2-РП от 08.11.2012,

ОС ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.11.2012 по 11.11.2017

**Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации**

Эксперт (эксперты)

М. П.



(подпись)

(подпись)

В.А. Андреев

(инициалы, фамилия)

С.Н. Лесин

(инициалы, фамилия)

РП № 00000003